

De la: Distribuție Energie Oltenia S.A.
Nr. 60037066019/25.05.2020

Catre,
UAT Comuna Bughea de Sus
E-mail:
primarie_primariabughea@yahoo.com

In atentie,
Nicolae Tarba - Primar

Urmare a sesizarii dumneavoastra, inregistrata la Distribuție Energie Oltenia S.A. (DEO) cu numerele 60037066019/19.05.2020 si 60037066114/19.05.2020, privind intreruperile de tensiune din localitatea Bughea de Sus, va comunicam faptul ca, in reseaua electrica de joasa tensiune nu au fost lucrari programate si nu s-au inregistrat intreruperi accidentale.

In linia electrica aeriana LEA 20 kV Campulung – PA Centru, de unde este alimentata comuna Bughea de Sus, in perioada 01.05.2020 – 20.05.2020, in reseaua de medie tensiune au avut loc urmatoarele evenimente accidentale in distributia energiei electrice:

- in data de 06.05.2020, intervalul orar 14:08 – 16:25, lucrare inlocuire izolator pentru prevenire avarie;
- in data de 08.05.2020, incident de scurta durata (< 3 min), cauzat de un defect trecator;
- in data de 15.05.2020, intervalul orar 14:00 – 14:05, incident cauzat de un cablu defect (lovit de excavator);
- in data de 17.05.2020, intervalul orar 17:37 – 18:51, incident cauzat de un cablu defect si incident de scurta durata (< 3 min), cauzat de un defect trecator;
- in data de 18.05.2020, intervalul orar 16:23 – 16:26, manevre pentru depistare defect (defect trecator).

Durata intreruperilor neplanificate pentru incidentele mentionate se incadreaza in durata specifica intreruperilor neplanificate de lunga durata prevazuta in Standardul de performanta privind serviciul de distributie a energiei electrice aprobat prin Ordinul Autoritatii Nationale pentru Reglementare in Domeniul Energiei nr. 11/2016.

Cu stima,

Eugen Butoarca
Director Executiv-Membru al Directoratului



Cristinel Zorel Tita
Director Directia Administrativ-Financiara-
Membru al Directoratului



Eduard ALBULESCU
Director Directia Masurarea Energiei Electrice

